

送・配電線、電話回線事故防止対策と事故後の緊急対策

- 有人ヘリの場合は送電線への事故が心配されるが、無人ヘリの場合は、配電線への接触事故が懸念される。配電線は、送電線に比べて、より身近にあり、散布前の確認が不可欠である。
- 送・配電線への事故が発生した時は、すぐに下記の東北電力ネットワーク(株)担当部署に連絡する。その際には、必ず電柱の番号(電柱札)を確認して、その線路名と番号を伝える。
- 連絡を受けると、すぐにパトロール隊が出向き、応急措置を講ずる体制をとっている。
- パトロール隊が到着するまでは、感電事故防止のため、事故現場に人を近寄らせないこと。
- 電話回線、光回線は、インターネット回線としても重要な役割を担っている。このため、僅かに接触しただけとも思っていない、思わぬ被害が発生することがあるので、回線に接触した可能性がある場合は、必ず下記「NTT(株) 電話回線関係連絡先」に連絡し、確認をしてもらう。

東北電力ネットワーク(株)関係事業所連絡先一覧表(令和4年7月 現在)

1. 統括連絡先

事業所名	電話番号	管轄範囲
青森支社 配電グループ	017-744-2061	青森県全域

2. 配電関係

事業所名	電話番号	管轄範囲
むつ電力センター 配電課	0175-22-9154	むつ市, 下北郡, 上北郡, 上北郡横浜町, 六ヶ所村泊地区
青森電力センター 配電工事課	017-722-0249	青森市, 東津軽郡蓬田村, 外ヶ浜町, 今別町, 北津軽郡中泊町(小泊〔袋内〕), 上北郡野辺地町, 東北町(千曳, 上坂橋, 下坂橋, 上清水目, 下清水目, 添ノ沢, 湯ノ沢, 夫雑原, 石文, 石坂, 長者久保, 横沢, 数牛, 淋代, 美須々, 柵, 豊瀬, 豊ヶ岡, 豊畑, 林口, 上旗谷, 北栄), 六ヶ所村(千歳), 七戸町(尾山頭)
五所川原電力センター	0173-35-3558	五所川原市, つがる市, 西津軽郡, 北津軽郡, 北津軽郡中泊町(小泊〔袋内〕を除く), 西津軽郡深浦町
三沢電力センター	0176-57-0980	三沢市, 十和田市(豊平), 上北郡おいらせ町(新敷, 洗平, 鍋久保を除く), 六戸町(岡沼, 沖山, 古里, 堀切, 七百, 根古橋, 通目木, 柳沢, 坪毛沢, 沖山平, 富庫美, 高森, 大曲, 金矢), 上北郡六ヶ所村(野辺地, 小田野沢, 老部, 白糠を除く), 東北町(豊前), 六戸町(岡沼, 沖山, 古里, 堀切, 七百, 根古橋, 通目木, 柳沢, 坪毛沢, 沖山平, 富庫美, 高森, 大曲, 金矢)
十和田電力センター	0176-25-5001	十和田市(上指久保, 豊平を除く), 上北郡(七戸町(尾山頭を除く), 上北郡六戸町(岡沼, 沖山, 古里, 堀切, 七百, 根古橋, 通目木, 柳沢, 坪毛沢, 沖山平, 富庫美, 高森, 大曲, 金矢地区を除く), 東北町(野辺地, 六ヶ所村泊地区を除く), おいらせ町(新敷, 洗平, 鍋久保), 三戸郡(三戸郡五戸町(切谷内, 越掛沢, 風原平, 駒袋, 横倉, 清三久保, 牧内, 芦名沢), 新郷村, 秋田県鹿角市(十和田〔大平〕, 十和田大湯〔大滝内沢〕), 秋田県鹿角郡小坂町(中袋, 大川袋, 鉛山, 银山, 滝ノ沢, ムジン, 元山, 生出, 休平, 神田)
弘前電力センター	0172-32-0238	弘前市, 黒石市, 平川市, 青森市(浪岡相沢, 浪岡王余魚沢, 浪岡北中野, 浪岡吉内, 浪岡郷山前, 浪岡五本松, 浪岡下十川, 浪岡銀, 浪岡杉沢, 浪岡大釈迦, 浪岡高屋敷, 浪岡樽沢, 浪岡徳才子, 浪岡長沼, 浪岡浪岡, 浪岡福田, 浪岡細野, 浪岡本郷, 浪岡増館, 浪岡女鹿沢, 浪岡吉野田), 中津軽郡西目屋村, 北津軽郡板柳町(五林平, 夕顔関を除く), 南津軽郡藤崎町, 田舎館村, 大鰐町
八戸電力センター 配電工事課	0178-43-3183	八戸市, 十和田市(上指久保), 三戸郡五戸町(切谷内, 越掛沢, 風原平, 駒袋, 横倉, 清三久保, 牧内, 芦名沢を除く), 階上町, 南部町, 新郷村(下後藤を除く), 田子町, 三戸町

NTT(株) 電話回線関係連絡先

- 一般の事故と同様に「113」番(勤務時間外には宮城県の故障管理部門につながる)に連絡すれば、地域管轄部署に連絡が行き、担当者が現場に出向く(携帯電話・PHS・NTT以外の固定電話からは「0120-444-113」)